

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

директора

ООО «РКК-Кузнецовский Затон»

Л.З. Хуснутдинова

« 26 » 10 2020 г.



**Программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности котельной ООО «РКК-
Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 на 2021-2023гг.**

2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 на 2021-2023гг. (Приложение №1).	3
2. Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Приложение №2).	5
3. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности (Приложение №3).	7
4. Пояснительная записка к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	9
1. Введение.	9
2. Сроки, цели и задачи реализации Программы.	11
3. Общая информация.	11
3.1. Информация об организации.	11
3.2. Здания административного и административно-производственного назначения.	11
3.3. Автотранспорт и спецтехника.	11
3.4. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии.	11
3.5. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов.	12
4. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации.	12
5. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет.	12
6. Экономические показатели программы области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, описание мероприятий программы энергосбережения.	12
7. Сведения об изменении уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче, потребления энергетических ресурсов.	14
8. Сведения об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды	14
9. Сведения об изменении расхода моторного топлива.	15
10. Сведения о фактических значения целевых показателей программы.	15
11. Сведения о распределении целевых показателей программы по направлениям деятельности.	15
12. Сведения о увязки результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации.	15
13. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы.	15
14. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР.	16
15. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы.	16

Исполняющий обязанности
директора
ООО «РКК-Кузнецовский Затон»
Л.З. Хуснутдинова
«___» _____ 2020 г.

ПАСПОРТ
ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г. Уфа, ул. Менделеева 137/1
на 2021-2023 года

Основание для разработки программы		Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".					
Почтовый адрес		450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Менделеева, 137/1					
Ответственный за формирование программы (ф.И.О., контактный телефон, e-mail)		Заместитель начальник ПТО Десяткин Александр Вадимович тел. (347) 273-79-22 e-mail: a.desyatkin@rkkrf.ru					
Даты начала и окончания действия программы		2021-2023 гг.					
Год	Затраты на реализацию программы, млн руб. без НДС	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности		Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)			
				При осуществлении регулируемого вида деятельности		При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды	
	всего	в т.ч. капитальные	в т.ч. энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы	Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды
				т у.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды

2021	0,125	0,125	100%	11231,296	58,258	11231,296	58,258	0	0	0	0
2022	0,204	0,204	100%	11231,296	59,134	11231,296	59,134	0	0	0	0
2023	0,144	0,144	100%	11231,296	60,011	10265,776	59,289	0	0	0	0
ВСЕГО	0,473	0,473	100%	33693,888	177,403	32728,368	176,681	0	0	0	0

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ПТО

(должность)



А.В. Десяткин

(Ф.И.О.)

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2020г.	Плановые значения целевых показателей по годам		
						2021г.	2022г.	2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Показатели надежности объектов теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км.	-	-	0	0	0	0
1.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./ (Гкал/ч)	-	-	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	-	-	157,83	157,83	157,83	157,83
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м ²	-	-	15,68	15,68	15,68	14,89
2.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	-	-	4361	4361	4361	4156
2.4	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	-	-	100	100	100	100
3	Показатели технико-экономического состояния систем теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	-	-	55	59	63	62
4	Показатели качества горячей воды	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по	%	-	-	0	0	0	0

	температуре, в общем объеме проб, отобранном по результатам производственного контроля качества горячей воды							
4.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранном по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	-	-	0	0	0	0
5	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км.	-	-	0	0	0	0
6	Показатели энергетической эффективности горячего водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м³	-	-	0,0601 0,0652	0,0601 0,0652	0,0601 0,0652	0,0601 0,0652
7	Показатели технико-экономического состояния систем горячего водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	-	-	55	59	63	66
7.2	Износ оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения	%	-	-	55	59	63	66
7.3	Техническое состояние водопроводных сетей	%	-	-	-	-	-	-

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы											Показатели экономической эффективности			Срок исполнения программы	Затраты (план), млн руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы	Система финансирования			
		ед. измерения	всего	2021г	2022г	2023г	2021г.			2022г.			2023г.			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.							численное значение экономии, млн руб.		
							численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн руб.	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн руб.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Замена приборов учета в КРУН 6 кв, поверка трансформаторов тока	млн. руб. без НДС	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				0,125	-	-	За счет собственных средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Введение

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере услуг по производству и поставке тепловой энергии, горячей воды на 2021-2023 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014г. №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27.03.2020г. №13-ОД «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение»;

- Приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 27.03.2020г. №15-ОД «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство, передачу и поставку тепловой энергии, и поставку теплоносителя».

2. Сроки, цели и задачи реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021-2023 года с момента ее утверждения в соответствии с планами реализации мероприятия. В программе предусмотрена ежегодная отчетность в соответствии с порядком и формами отчетности утвержденными в Приказе Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398.

Целями разработки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 на период с ноября по декабрь 2020 г. (далее - Программа) в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» являются:

- Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных на основе предлагаемых мероприятий по повышению энергоэффективности;
- Снижение потребления энергетических ресурсов на производство и транспортировку тепловой энергии и снижения затрат на приобретение данных ресурсов, путем повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды;
- Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;
- Учет потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, вода, природный газ) в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Общая информация

Полное наименование программы: Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере услуг по производству и поставке тепловой энергии, горячей воды на 2021-2023 года.

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, утвердившего программу: ИО директора ООО «РКК-Кузнецовский Затон» Хуснутдинова Ляйсан Зуфаровна.

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа: Заместитель начальника ПТО Десяткин Александр Вадимович.

3.1. Информация об организации

Котельная ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 (котельная ООО «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1) в рамках договора аренды № 24-1/2020 от 30 сентября 2020г. осуществляет деятельность по производству, транспортировке, распределению, реализации (сбыту) тепловой энергии конкретным потребителям г.Уфы, ограниченными улицами Менделеева, Бакалинская, Айская.

В соответствии с договором аренды ООО «РКК-Кузнецовский Затон» передано следующее имущество:

- Котельная ООО «РКК-Кузнецовский Затон», расположенная по адресу ул. Менделеева 137/1;
- Тепловые сети в количестве 664 м (в двухтрубном исчислении) в подземном и надземном (воздушном) исполнении, диаметром от 89 до 326 мм.

3.2. Здания административного и административно-производственного назначения

В рамках договора аренды ООО «РКК-Кузнецовский Затон» эксплуатируется здание административно-производственного назначения, параметры которого приведены в таблице №1.

Таблица №1.

№ п/п	Наименование здания	Общая площадь здания, м ²	Общий объем здания, м ³	Отапливаемый объем здания, м ³
1	Котельная ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1	880,2	7921,8	7921,8

3.3. Автотранспорт и спецтехника

На балансе котельной ООО «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 отсутствует автотранспорт и спецтехника.

3.4. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии

Электроснабжение котельной «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 осуществляется от 4 ячейки ТП6 первой секции и 7 ячейки ТП6 второй секции существующей подстанции ПС 110/35 «Старая Уфа». Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, приведены в таблице №2.

Таблица №2.

№ п/п	Расположение точек приема (поставки) электрической энергии	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ), максимальная мощность (кВт)	Наименование точки учета	Место установки прибора учета	Тип прибора учета	Оснащенность АИИС (Да / Нет)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-

1	Котельная ООО «РКК-КЗ», г.Уфа, ул.Менделеева, 137/1	-	0,4	-	Яч. 4 Ввод №1	Альфа 1700 (технически й учет)	Нет
				-	Яч. 7 Ввод №2	Альфа 1700 (технически й учет)	Нет

3.5. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов

Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов котельной ООО «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 за 2020 год включительно, приведены в таблице №3.

Таблица №3.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измерения	Количество	Количество, т.у.т.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Электрическая энергия	тыс.кВт*ч	0	0
2.	Газ горючий природный (естественный)	тыс.м ³	0	0
3.	Холодная вода	тыс.м ³	0	0

4. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

Ранее программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 разрабатывалась на ноябрь-декабрь 2020 г.

5. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет

На момент составления программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности котельной ООО «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 на 2021-2023 г.г. имеется нереализованная программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности котельной ООО «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 на 2020 г., в связи с чем отсутствует возможность предоставить информацию о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации в ранние периоды.

6. Экономические показатели программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, описание мероприятий программы энергосбережения

Затраты ООО «РКК-Кузнецовский затон» на реализацию программы в натуральном выражении, в процентном выражении от инвестиционной программы и источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам представлен в таблице №4.

Таблица №4.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановая стоимость выполнения мероприятий с разбивкой по годам действия программы, тыс.руб. без НДС				Источн ик финаси ро- вания	Затраты на программ у в процент. выражени и от инвест. программ ы
		Ед. изм.	Всего	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего	2021 г.	2022 г.	2023 г.		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	Установка коммерческо го прибора учета электрическ ой энергии, поверка трансформат оров тока	тыс. руб. без НДС	125,32 2	125,3 22	-	-	125,3 22	125,3 22	-	-	За счет собств енных средст в	100
2	Установка коммерческо го прибора учета тепловой энергии на котельной в направлении многокврти рного дома Гурьевская 41/1 (стр.)	тыс. руб. без НДС	204,16 7	-	204,1 67	-	204,1 67	-	204,1 67	-	За счет собств енных средст в	100
3	Замена тепловой изоляции на участке d=325 мм, L=110 м.	п.м. (в двухт руб.и сч.)	110	-	-	110	143,6 28	-	-	143,6 28	За счет собств енных средст в	100

Описание мероприятий программы энергосбережения:

1. Мероприятие «Установка коммерческого прибора учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока» предусматривает:

- установка коммерческого прибора учета электрической энергии;
- поверку трансформаторов тока.

Реализация данного мероприятия позволит:

- усилить контроль за режимом работы электросистемы;
- точно измерять количество потребляемой электроэнергии.

Стоимость мероприятия с учетом использования прогнозных индексов цен на 2021г. составит 125,322 тыс. руб. без НДС (150,386 тыс. руб. с НДС 20%). Планируемый период реализации мероприятия запланирован на 2021г.

2. Мероприятие «Установка коммерческого прибора учета тепловой энергии на котельной в направлении многоквартирного дома Гурьевская 41/1 (стр.)» предусматривает:

- установку коммерческого прибора учета тепловой энергии.

Реализация данного мероприятия позволит:

- осуществлять контроль за режимом работы системы теплоснабжения и рациональным использованием теплоэнергии;
- учет фактически отпущенной теплоэнергии потребителю.

Стоимость мероприятия с учетом использования прогнозных индексов цен на 2020г. составит 196 тыс. руб. без НДС (245 тыс. руб. с НДС 20%). Планируемый период реализации мероприятия запланирован на 2022г.

3. Мероприятие «Замена тепловой изоляции на участке d=325 мм, L=110 м.» предусматривает:

- замена минеральной ваты 100 на KFLEX на участке d=325 мм, L=110 м.

Реализация данного мероприятия позволит:

- снизить потери тепловой энергии теплоносителя через тепловую изоляцию трубопроводов на 409 Гкал/год.

Стоимость мероприятия с учетом использования прогнозных индексов цен на 2023г. составит 143,628 тыс. руб. без НДС (172,354 тыс. руб. с НДС 20%). Планируемый период реализации мероприятия запланирован на 2023г., в связи с чем экономический и энергосберегающий эффект от реализации данного мероприятия ожидается с момента замены тепловой изоляции в 2023г. Суммарная экономия от реализации данного мероприятия на конец 2023г. составит 345,196 тыс. руб./6 мес. без НДС, при 100% замене тепловой изоляции в июне 2023г.

7. Сведения об изменении уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче, потребления энергетических ресурсов

Информация об изменении уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменении потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности (производство и транспортировка тепловой энергии) в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы 2021-2023г., приведена в таблице №5.

Таблица №5.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Плановые численные значения экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении с разбивкой по годам действия программы, а также по году, следующему за годом окончания действия программы			Плановые численные значения экономии энергетических ресурсов в денежном выражении (тыс.руб. без НДС) с разбивкой по годам действия программы, а также по году, следующему за годом окончания действия программы		
			2021г.	2022 г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.
1	Электрическая энергия	тыс.кВт*ч / год	0	0	0	0	0	0
2	Газ горючий природный (естественный)	тыс.м³ / год	0	0	0	0	0	0
3	Тепловая энергия	Гкал / 6 мес.	0	0	204,5	0	0	0,345

Также данная информация в разбивке по мероприятиям энергосбережения представлена в приложении №3 Программы.

8. Сведения об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды

Информация об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды котельной ООО «РКК-Кузнецовский Затон» по периоду реализации программы энергосбережения (2021-2023гг.), приведена в таблице №6.

Таблица №6.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Фактическое значение потребления энергетичес- кого ресурса	Плановые численные значения экономии энергетического ресурса в обозначенной размерности			Плановые численные значения экономии энергетического ресурса в денежном выражении, тыс.руб. без НДС		
			2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	Электрическая энергия	тыс.кВт*ч / год	0	0	0	0	0	0	0

Также данная информация в разбивке по мероприятиям энергосбережения представлена в приложении №1 Программы.

9. Сведения об изменении расхода моторного топлива

В связи с тем, что на балансе котельной ООО «РКК-КЗ» г.Уфа, ул.Менделеева 137/1 отсутствует автотранспорт и спецтехника, в программу энергосбережения не включены мероприятия по снижению потребления моторного топлива.

10. Сведения о фактических значениях целевых показателей программы

Данные о фактических планируемых значениях целевых показателей программы энергосбережения представлены в Приложение № 2 Программы.

11. Сведения о распределении целевых показателей программы по направлениям деятельности

Данные о распределении целевых показателей программы энергосбережения по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения представлены в Приложение № 2 Программы.

12. Сведения о увязки результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации

Увязка результатов реализации программы энергосбережения с вознаграждением сотрудников организации осуществляется через составление руководителем структурного подразделения, в котором было осуществлено внедрение мероприятия по энергосбережению, служебной записки на имя руководителя организации с изложением мнения о выплате вознаграждения (дополнительной заработной платы). Служебная записка подлежит рассмотрению руководителем организации с учетом величины достигнутой экономии, финансового состояния организации (прибыль, убыток), а также важности выполненного мероприятия для реализации стратегических целей программы.

13. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы

Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы представлен в Приложении № 3 Программы.

14. Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПП

Сбор, анализ статистических данных с приборов учета в подразделениях, в которых внедрены мероприятия, расчет экономии путем сопоставления достигнутых показателей с показателями реализуемых мероприятий. Предусмотрен двухступенчатый контроль:

1. Уровень подразделения, в котором внедряется мероприятие;
2. Уровень управления ООО «РКК-Кузнецовский Затон».

Обобщение полученных данных, корректировка (по необходимости) технических решений с целью получения максимальной экономии.

15. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы

Оперативный контроль будет осуществлять исполняющий обязанности директора ООО «РКК-Кузнецовский Затон», а также по соответствующим мероприятиям программы - ответственные исполнители. Руководитель организации несёт ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работы по реализации программы;
- координации работы исполнителей мероприятий;
- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;
- предоставления отчетности о ходе выполнения программы.